

Szabolcs Község
Önkormányzatának
Polgármesterétől
4467 Szabolcs, Petőfi út 6.
Telefon: (42) 203-359

Száma: II/5-4/2026.

ELŐTERJESZTÉS

Szabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2026. február 13. napján tartandó ülésére, a „A 2025-2039. évi Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalása” napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint ismeretes Önök előtt, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a értelmében 2015. évtől víziközmű-szolgáltatási ágazatonként korábban 15 éves – most már csak 10 éves - időszakra gördülő fejlesztési tervet (továbbiakban: GFT.) kell készíteni. A GFT. felújítási és pótlási tervből, valamint beruházás fejlesztési tervből áll.

A Nyírségvíz Zrt. víziközmű-fejlesztéssel kapcsolatos kötelezettségek tárgyú levelében tájékoztat, hogy a 2025-2039. évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben az SZT7 víziközmű-rendszeren (Rakamazi szennyvíztisztító telep) a 2025. évben a megküldött, indoklással kiegészített felújítási és pótlási feladat végrehajtása szükséges. Így a fentiek figyelembevételével a 2025-2039. évekre elfogadott GFT módosítása vált szükségessé.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az előterjesztés 1. mellékletét képező levelével az SZT7 vízközmű-rendszer azonosítójú Rakamazi szennyvíztisztító telep vonatkozásában kérte a 2025-2039. évekre vonatkozó GFT. módosítását, amely munkálatok költségei a 24/2023. (XII.) EM rendelet alapján a Vízközmű-fejlesztési és ellentételezési alaphól kerül finanszírozásra.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2025-2039. évekre vonatkozó, Gördülő Fejlesztési Terv módosítását megtárgyalni és kellő egyetértés esetén a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Szabolcs, 2026. február 04.

Tisztelettel:

Szabolcs Község Önkormányzata
Szloboda László sk.
polgármester



HATÁROZAT-TERVEZET

Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2026. (II.13.)
h a t á r o z a t a

a 2025-2039. évi Gördülő Fejlesztési Terv pótlási-felújítási terv módosításának megtárgyalásáról

A Képviselő-testület

- 1.) Szabolcs Község Önkormányzatának a vízközmű szolgáltatási Gördülő Fejlesztési Terv VH44, SZH14 és SZT7 elnevezésű felújítási-pótlási tervek megtárgyalásáról szóló 62/2024.(IX.23.) számú képviselő-testületi határozatával elfogadott, a 2025-2039. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal **módosítja.**
- 2.) **Megállapítja**, hogy az 1.) pontban meghatározott beruházás elszámolása a 24/2023. (XII.) EM rendelet alapján a Vízközmű-fejlesztési és ellentételezési alapból kerül finanszírozásra, többletköltséget pályázati forrás igénybevételével kell biztosítani, a Szabolcs Község Önkormányzata részére többletköltséget nem jelenthet.

Amennyiben a pályázat benyújtásához pályázati önerő biztosítása mégis szükséges, úgy a pályázat benyújtásáról szóló döntésében határoz a forrás biztosításáról.
- 3.) A 2025-2039. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet egyéb tekintetben nem módosítja.
- 4.) **Felhatalmazza** a polgármestert a határozat 1. melléklete szerinti Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039. évi módosításának aláírására, valamint a további szükségessé váló intézkedések megtételére.

Felelős: Szloboda László polgármester
Határidő: azonnal

A határozatról értesül:

- 1.) NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.
4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
- 2.) Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda

Gördülő Fejlesztési terv 2025-2039 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 23-14739-1-000-01-02

Üzemeltetés módja:	Bérüzemeltetett	Közmű vagyon	Víziközműrendszer_azonosító: SZT7
Dátum:	2025.12.08		1.sz melléklet
Forrás:	Víziközmű-fejlesztési Alap (VFA)		
Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma
			Beruházás szükségesége
			Beruházás költsége (eFt)

2025 módosított

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep

Rakamaz	Rakamazi szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítés rekonstrukciója	A rekonstrukció magába foglalja a régi Limus-1000-es iszapvíztelenítő gép és a hozzá tartozó berendezések kibontását, a csigaprés és a hozzá kapcsolódó berendezések beépítését, beüzemelését vezérlő szekrénnel együtt.	Az iszapvíztelenítés meglévő berendezései több mint 20 évesek, elavultak. Karbantartásuk ellenére gyakoriak a meghibásodások, amelyek üzemzavart okoznak, a felújításuk nem halasztható tovább. A beruházás végrehajtása áthúzódik a 2026. évre.	58 429
---------	--	--	--	--------

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

58 429

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

58 429

Kelt.:

Ellátásért felelős:



